

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Пензенской области  
 г. Пенза ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 г. Пенза ул. Б. Радышевская, 12 , 68-17-77  
 Отдел надзорной деятельности Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов  
 р.п. Мокшан, ул. Урожайная, 19 , 2-12-47  
 ondlunino@mail.ru

**Предписание N 13/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
 проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
 объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основной  
 общеобразовательной школе с. Чернозерье**

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Масленкова О.Г. № 13 от «16» марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 22 марта 2021 г. по 14 апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка здания, помещений и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Чернозерье, расположенного по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Базарная Площадь д.4А, заместителем главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору майором внутренней службы Масленковым О.Г. Проверка проведена при участии директора МБОУ ООШ с. Чернозерье Шибановой О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пре- дпи- сани- я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отмет- ка (подпи- сь) о выпол- нении (удель- но удельно удельно удельно удельно удельно)
1	2	3	4	5
1	На объекте не проведено категорирование помещений производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 12;	12.03.21г.	

2	Вторые створки двустворчатых дверей лестничных клеток не имеют приспособлений для samozакрывания.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.4.6;	02.08.2021	
3	Люки выхода на чердак здания не выполнены противопожарными второго типа размером 0,6 x 0,8 метра.	ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4, ч.1 ст.6; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.7	02.08.2021	
4	Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 26;	02.08.2021	
5	В кладовой на 2 этаже здания эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 35 «в»;	02.08.2021	

6	Ширина эвакуационного выхода из пищеблока менее 0,8 метра, фактически составляет 0,73 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.19	02.08.24.	
7	Заполнение проема в стене отделяющей пищеблок от общего коридора 1 этажа не выполнено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30.	ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 23, 24;; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 5.5.2, п.5.1.2;	02.08.24.	
8	Двери эвакуационных выходов из общего коридора 1 этажа на лестничную клетку и около центрального входа, а так же дверь, ведущая наружу из лестничной клетки, открываются не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.22	02.08.24.	

9	Над эвакуационными выходами обеденного зала, пищеблока, лестничной клетки, коридора 1 этажа около центрального входа, ведущими непосредственно наружу или в безопасную зону, отсутствуют световые оповещатели «Выход».	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 54; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3;	02.08.21.
---	--	---	-----------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководящей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору майор внутренней службы



Масленков О.Г.

"14" апреля 2021 г.

Предписание для исполнения подано:  
 Директор МБОУ ООШ с. Червоное



*Шибасва*

Шибасва О.В.

" 14 " апреля 2021 г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890966

Владелец Шibaева Оксана Владимировна

Действителен с 18.05.2024 по 18.05.2025