

Российская Федерация  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА С. ЧЕРНОЗЕРЬЕ  
442391, Пензенская обл., с.Чернозерье  
Улица Базарная площадь, д.4А  
ИНН/КПП 5823006832/582301001  
Тел. 8(84150) 2-55-10  
E-mail: [chernozerje4@rambler.ru](mailto:chernozerje4@rambler.ru)  
№ 40 от 21 июля 2021 г.

МЧС РОССИИ  
Главное управление  
Министерства РФ по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Пензенской области  
Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы отдел надзорной  
деятельности Лунинского, Иссинского и  
Мокшанского районов

Директора МБОУ ООШ с.Чернозерье  
Шибяевой О.В.

В ответ на предписание № 13/1/1 МЧС РОССИИ Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области управления надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов от 14 апреля 2021 г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» администрация МБОУ ООШ с.Чернозерье сообщает:

1. На объекте проведено категорирование помещений производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны;
2. Приобретены и установлены приспособления (пружины) для самозакрывания вторых створок двупольных дверей лестничных клеток;
3. Приобретены и установлены противопожарные люки выхода на чердак здания школы второго типа размером 0,6х0,8 м,
4. Заполнение проема в стене отделяющей пищеблок от общего коридора 1 этажа выполнен противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30
5. Над эвакуационными выходами обеденного зала, пищеблока, лестничной клетки коридора 1 этажа около центрального входа установлены световые оповещатели «Выход»;
6. Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, отремонтированы и обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
7. В кладовой на 2 этаже здания установлен светильник с колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией;

8.Ширина эвакуационного выхода из пищеблока увеличена с 0,73 метра до 0,8 метра;

9.Проведена замена направления дверей эвакуационных выходов из общего коридора 1 этажа на лестничную клетку и около центрального входа на направление выхода из здания.

Приложение:

1.Техническое задание на выполнение расчета по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса по ПУЭ МБОУ ООШ с.Чернозерье на 2 листах;

2.Техническое заключение «Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов по ПУЭ МБОУ ООШ с.Чернозерье» на 24 листах

Директор МБОУ ООШ с.Чернозерье:  /О. В.Шибаета/



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890966

Владелец Шibaева Оксана Владимировна

Действителен с 18.05.2024 по 18.05.2025